



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Город Волос, 11, г. Ростов на Дону, 344003

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,  
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: [gpnrostov\\_rnd@mail.ru](mailto:gpnrostov_rnd@mail.ru),

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11, email: [gpn\\_novo@mail.ru](mailto:gpn_novo@mail.ru)

г. Новошахтинск пр. Ленина, 59 «02» марта 2020 года 13 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ № 18**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу: г. Новошахтинск ул. Харьковская. 84

На основании: распоряжения (приказа) № 18 от 25.02.2020 г. была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 16 «Тополек» города Новошахтинска (МБДОУ д/с № 16) ОГРН 1026102484869, ИНН 6151008965

Дата и время проведения проверки: 02 марта 2020г., с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность - 03 часа 00 минут

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 3 часа 00 минут.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городу Новошахтинску Главного управления МЧС России по Ростовской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** заведующий Буркина Венера Азизуловна 25.03.2020г. 09 час. 00 мин. *Буркина В.А.*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: Волобуев Михаил Сергеевич - заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску ГУ МЧС России по Ростовской области.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: - нет.

При проведении проверки присутствовали: заведующий Буркина Венера Азизуловна

В ходе проведения проверки:


■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|--|---|
| 1     | 2  | 3  | 4   |
| 1     | Не проводятся 1 раз в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц (эвакуационных лестниц 3-го типа).                           | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.24.   | МБДОУ д/с № 16  |
| 2     | Не проводится 2 раза в год проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55.   | -----/-----   |
| 3     | Организовано хранение под лестничным маршем на 1-м этаже здания горючих материалов (садового инвентаря).                             | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.23-к.   | -----/-----   |

|    |  |   |           |
|----|--|---|-----------|
| 4  | Дверь лестничной клетки 1-го этажа левого крыла здания не имеет приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.  | ФЗ-123 ст.4,<br>СНиП 21-01-97* п.6.18*                        | ----/---- |
| 5  | Допускается перепад высот уровня пола и выступы в полу площадок эвакуационных выходов из групп 1-го этажа здания (частично разрушены из-за просадки), ступени лестниц из групп 1-го этажа здания частично криволинейны и разные по высоте в пределах 1-го лестничного марша на улице (просели и частично разрушены). | ФЗ-123 ст.4,<br>СНиП 21-01-97* п.6.28*                        | ----/---- |
| 6  | Не соблюдаются сроки перезарядки, освидетельствования (углекислотных огнетушителей) и своевременной замены огнетушителей (с № 24 по № 32), указанных в паспортах огнетушителей.  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.70   | ----/---- |
| 7  | Вертикальные элементы лестниц 3-го типа ведущие из групп 2-го этажа непосредственно на улицу имеют просвет более 0,1 метра (допущено горизонтальное членение в ограждениях), высота ограждения этих лестниц менее 1,2 м.<br><b>(срок устранения нарушения истекает 10.07.2020)</b>                                   | ФЗ-123 ст.4,<br>СНиП 2.08.02-89*<br>п.1.92*                   | ----/---- |
| 8  | Не установлен противопожарный люк 2-го типа на выходе на чердак из общей лестничной клетки.<br><b>(срок устранения нарушения истекает 10.07.2020)</b>  | ФЗ-123 ст.4,<br>СНиП 21-01-97* п.8.4*                         | ----/---- |
| 9  | Снята дверь в коридоре на 1-м этаже здания.<br><b>(срок устранения нарушения истекает 10.07.2020)</b>  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.36-г | ----/---- |
| 10 | Не разделены ограждающими конструкциями с нормированным пределом огнестойкости (не установлены противопожарные двери) помещения разных классов функциональной пожарной опасности (хозяйственный блок от остальных помещений детского сада).<br><b>(срок устранения нарушения истекает 10.07.2020)</b>                | ФЗ-123 ст.4,<br>СНиП 21-01-97* п.7.1 и<br>п.7.4               | ----/---- |


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - нет
- нарушений не выявлено - нет.
- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



Прилагаемые к акту документы: - Предписание № 18/1/1 от 02.03.2020 г., Административный протокол № 320-11/2020/1 от 02.03.2020 г. по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ на юридическое лицо – МБДОУ д/с № 16.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску  
майор внутренней службы Волобуев М.С.  
«02» марта 2020 года



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ д/с № 16 Буркина В.А.  
«02» марта 2020 года

*Волобуев*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

АКТ ИНСПЕКЦИИ № 18  
г. Новошахтинск от 02 марта 2020 года  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 16  
г. Новошахтинск  
М.С. Волобуев

| № | Вид нарушения требований законодательства   | Действия по устранению нарушения   |
|---|---|--|
| 1 | Не проводится 1 раз в 3 лет комплексные обследования помещений, помещений для занятий, помещений для игр. | Следует провести комплексные обследования помещений, помещений для занятий, помещений для игр. |
| 2 | Не проводится 1 раз в 3 лет комплексные обследования помещений, помещений для занятий, помещений для игр. | Следует провести комплексные обследования помещений, помещений для занятий, помещений для игр. |
| 3 | Не проводится 1 раз в 3 лет комплексные обследования помещений, помещений для занятий, помещений для игр. | Следует провести комплексные обследования помещений, помещений для занятий, помещений для игр. |