



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Доломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску
пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11, email: gpn_novo@mail.ru

Предписание № 18/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 16 «Тополек» города Новошахтинска (МБДОУ д/с № 16) «02» марта 2020 г. проведено мероприятие по надзору заместителем начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску майором внутренней службы Волобуевым Михаилом Сергеевичем в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 16 «Тополек» города Новошахтинска (МБДОУ д/с № 16) по адресу г. Новошахтинск ул. Харьковская, 84 совместно с заведующим Буркиной В.А. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Вертикальные элементы лестниц 3-го типа ведущие из групп 2-го этажа непосредственно на улицу имеют просвет более 0,1 метра (допущено горизонтальное членение в ограждениях), высота ограждения этих лестниц менее 1,2 м.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.92* Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой	10.07.2020	
2	Не установлен противопожарный люк 2-го типа на выходе на чердак из общей лестничной клетки.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.8.4* В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	10.07.2020	

3	Снята дверь в коридоре на 1-м этаже здания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.36-г При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;	10.07.2020	
4	Не разделены ограждающими конструкциями с нормированным пределом огнестойкости (не установлены противопожарные двери) помещения разных классов функциональной пожарной опасности (хозяйственный блок от остальных помещений детского сада).	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.7.1 и п.7.4 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	10.07.2020	
5	Не проводятся 1 раз в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц (эвакуационных лестниц 3-го типа).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	10.07.2020	
6	Не проводится 2 раза в год проверка работоспособности внутреннего противопопо-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного про-	10.07.2020	

	жарного водопровода с составлением соответствующих актов.	тивопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.		
7	Организовано хранение под лестничным маршем на 1-м этаже здания горючих материалов (садового инвентаря).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.23-к. На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	10.07.2020	
8	Дверь лестничной клетки 1-го этажа левого крыла здания не имеет приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.6.18*. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	10.07.2020	
9	Допускается перепад высот уровня пола и выступы в полу площадок эвакуационных выходов из групп 1-го этажа здания (частично разрушены из-за просадки), ступени лестниц из групп 1-го этажа здания частично криволинейны и разные по высоте в пределах 1-го лестничного марша на улице (просели и частично разрушены).	ФЗ-123 ст.4, СНиП 21-01-97* п.6.28*. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	10.07.2020	
10	Не соблюдаются сроки перезарядки, освидетельствования (углекислотных огнетушителей) и своевременной замены огнетушителей (с № 24 по № 32), указанных в паспортах огнетушителей.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.70 Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя	10.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску Волобуев М.С.

должность, фамилия, и. , о.

«02» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Подпись

Заведующий МБДОУ д/с № 16 Буркина В.А.

должность, фамилия и. , о.

«02» марта 2020 г.