

Начальнику Управления образования
Администрации города Новошахтинска
Т.П. Бахтиновой
заведующего МБДОУ д/с № 16
В.А. Буркиной

Отчет по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписании
государственного пожарного надзора № 18/1/1 от 02 марта 2020г.

№	Вид нарушения	Сроки устранения	Отметка о выполнении
1	Вертикальные элементы лестниц 3-го типа ведущие из групп 2-го этажа непосредственно на улицу имеют просвет более 0,1 метра (допущено горизонтальное членение в ограждениях), высота ограждения этих лестниц менее 1,2 м	10.07.2020	Выполнено
2	Не установлен противопожарный люк 2-го типа на выходе на чердак из общей лестничной клетки	10.07.2020	Выполнено
3	Снята дверь в коридоре на 1-м этаже здания	10.07.2020	Выполнено
4	Не разделены ограждающими конструкциями с нормированным пределом огнестойкости (не установлены противопожарные двери) помещения разных классов функциональной пожарной опасности (хозяйственный блок от остальных помещений детского сада)	10.07.2020	Выполнено
5	Не проводятся 1 раз в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц (эвакуационных лестниц 3-го типа)	10.07.2020	Выполнено
6	Не проводится 2 раза в год проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов	10.07.2020	Выполнено

7	Организовано хранение под лестничным маршем на 1-ом этаже здания горючих материалов (садового инвентаря)	10.07.2020	Выполнено
8	Дверь лестничной клетки 1-го этажа левого крыла здания не имеет приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	10.07.2020	Выполнено
9	Допускается перепад высот уровня пола и выступы в полу площадок эвакуационных выходов из групп 1-го этажа здания (частично разрушены из-за просадки), ступени лестниц из групп 1-го этажа здания частично криволинейны и разные по высоте в пределах 1-го лестничного марша на улице (просели и частично разрушены)	10.07.2020	Не выполнено
10	Не соблюдаются сроки перезарядки, освидетельствования (углекислотных огнетушителей) и своевременной замены огнетушителей (с № 24 по № 32), указанных в паспортах огнетушителей	10.07.2020	Выполнено

Заведующий МБДОУ д/с № 16



В.А. Буркина