



ЕРКНМ № 61210061000201425924 от 02.12.2021г



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску  
г. Новошахтинск пр. Ленина, 59 тел. 2-09-11  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 171/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению детский сад комбинированного вида № 16 «Тополек» города  
Новошахтинска**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 171 от «02» декабря 2021года  
в период с «06» декабря 2021 г. по «06» декабря 2021 г. по адресу г. Новошахтинск  
ул. Харьвовская, 84.  
Заместителем начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Ростовской области майором внутренней службы Волобуевым Михаилом Сергее-  
вичем

проведено плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий  
МБДОУ д/с № 16 Буркина Венера Азизуловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| №<br>п/п | Вид нарушения<br>обязательных требований<br>пожарной безопасности,<br>с указанием конкретного<br>места выявленного<br>нарушения | Ссылка на пункт, часть,<br>статью и наименование<br>нормативного правового<br>акта Российской<br>Федерации и (или)<br>нормативного документа<br>по пожарной<br>безопасности, требования<br>которого (их) нарушены | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязательных<br>требований<br>пожарной<br>безопасности | Отметка<br>о выпол-<br>нении |
|----------|---|---|---|------------------------------|
|          |   |   |   |                              |

|    |  |  |            |  |
|----|--|--|------------|--|
| 1) | Не обеспечен пожарный пост (диспетчерская) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.56.   | 20.02.2022 |  |
| 2) | Не проводится 2 раза в год проверка внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи.   | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.48  | 20.02.2022 |  |
| 3) | Не установлены на противопожарных дверях приспособления для самозакрывания.  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.24.   | 20.02.2022 |  |
| 4) | Не проводится повторный противопожарный инструктаж с работниками организации.  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3, Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007г. п.22 | 20.02.2022 |  |
| 5) | Допускается перепад высот уровня пола и выступы в полу площадок эвакуационных выходов из групп 1-го этажа здания (частично разрушены из-за просадки), ступени лестниц из групп 1-го этажа здания частично криволинейны и разные по высоте в пределах 1-го лестничного марша на улице (просели и частично разрушены). | ФЗ-123 от 22.07.2008 г. ст.4, ст.53, СП 1.13130-2020 п. 4.3.5 и 4.3.6.                                   | 20.11.2022 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ д/с № 16 Буркина Венера Азизуловна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
майор внутренней службы М.С. Волобуев

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.