



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах

Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге,3

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
№174 от 23.12.2024г. г. Новошахтинск

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Шматовой О.Н.  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Тополек» города Новошахтинска, ИНН 6151008963, ОГРН 1026102484869, г. Новошахтинск, ул. Харьковская,84

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: При проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 «Тополек» города Новошахтинска, расположенном по адресу г. Новошахтинск, ул. Харьковская,84 установлено: 10.12.2024г. на момент проведения профилактического визита из 7 групп работают 3 группы (групповые закрыты); водоснабжение на 2-м этаже здания отсутствует, на первом этаже вода поступает слабым напором (со слов заведующего проводятся городские ремонтные работы); окна образовательного учреждения старые, рассохшиеся, что не дает возможности организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей; остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, в прачечной необходимо проведение ремонтных работ системы канализации (в раковине для мытья рук не установлен сифон); в спальне старшей группы «Ромашка» нарушена целостность обоев, что препятствует проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, сливной бачок в нерабочем состоянии; в переходных галереях нарушена целостность штукатурного слоя потолка и стен, на пищеблоке следы протечек крыши, где установлена вытяжка, что является нарушением п.п. 2.5.3, 2.4.11, 2.7.2, 2.8.3.2.6, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Провести замену сливного бачка в старшей группе, провести ремонтные работы системы канализации в прачечной дошкольного учреждения, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: 11.08.2025 год**

2) Провести ремонтные работы системы водоснабжения - при необходимости (сохранение слабого напора воды в дошкольном учреждении) в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: 11.08.2025 год**



3) Восстановить штукатурный слой потолка на пищеблоке, стен и потолка в переходных галереях, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: 20.10.2026 год**

4) Провести ремонтные работы крыши (при необходимости) с целью исключения протечек над пищеблоком дошкольного учреждения в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: 20.10.2026 год**

5) Заменить покрытие стен (обои) в спальне старшей группы, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: 11.08.2025 год**

6) Провести замену оконных конструкций в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: 11.08.2025 год**

7) На групповых площадках оборудовать тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**Срок исполнения: 11.08.2025 год**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №16 «Тополек» города Новошахтинска, г. Новошахтинск, ул. Харьковская,84**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге,3 тел./факс 88636923336, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (E-mail- [grn51@donras.ru](mailto:grn51@donras.ru)) в срок **до 11.08.2025г., 20.10.2026** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Непредставление или несвоевременное представление сведений по выполнению мероприятий, указанных в предписании влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Шматова О.Н.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 23.12 2024г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: